



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καλαμάτα 29/11/2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες : Μπουμποπούλου Αγγελική
☎ : 2721361762
email : a_mproumpor@dimos-
 : kalamatas.gr
FAX : 2721095851
Ταχ. Διεύθυνση Ψαρών 15
1^{ος} Όροφος
Γραφείο 112
Καλαμάτα • 24 100

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Επεξηγηματικές πληροφορίες ήτοι απαντήσεις στις ερωτήσεις προμηθευτή που ενδιαφέρεται για την μειοδοσία του διαγωνισμού «Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού» του έτους 2013, η οποία θα διεξαχθεί την 06/12/2013, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από όλους τους ενδεχόμενους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για την κατάθεση προσφοράς και παρακαλούμε για την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο.

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Διευκρινήσεις
17	01.00.07.00.136	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100Α ΝΕΟΖΕΤ	Εν προκειμένω, αναφερόμαστε μόνο στην βάση
18	01.00.07.00.346	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25Α ΡΑΓΑΣ	Εν προκειμένω, αναφερόμαστε μόνο στην βάση
19	01.00.07.00.347	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α ΝΕΟΖΕΤ	Εν προκειμένω, αναφερόμαστε μόνο στην βάση
20	01.00.07.00.348	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α ΡΑΓΑΣ	Εν προκειμένω, αναφερόμαστε μόνο στην βάση
21	01.00.07.00.349	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63Α ΝΕΟΖΕΤ	Εν προκειμένω, αναφερόμαστε μόνο στην βάση
23	01.00.07.00.158	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80Α ΝΕΟΖΕΤ	Εν προκειμένω, αναφερόμαστε μόνο στην βάση
27	01.00.07.00.351	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 1 - 0 - 2	Αναφερόμαστε σε μονοφασικό διακόπτη
70	01.00.07.00.371	ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100X100	Λόγω του γεγονότος ότι ενημερωθήκαμε πως το συγκεκριμένο υλικό δεν κυκλοφορεί πλέον, θα δοθεί προσφορά για πλαστικό κανάλι 120x60;
86	01.00.07.00.195	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 100 W CDO	Θα είναι λαμπτήρας CDO-TT με κάλυκα E40

96	01.00.07.00.009	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 23W ηλεκτρονικός με ενσωματωμένα όργανα εναυσεως E27 και θα αποδίδει περισσότερα από 1400 LUMENS διάρκειας ζωής 10000 ώρες COOLWHITE ενεργειακής κλάσης A με εξωτερικό στεγανό πλαστικό περίβλημα	Εν προκειμένω στο συγκεκριμένο έχει γίνει λάθος εκ παραδρομή. Το περίβλημα είναι μεν στεγανό, αλλά είναι γυάλινο και όχι πλαστικό
97	01.00.07.00.389	Λαμπτήρας 26W ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΤΑΓΗΣ PL	2πιν και 2700°
103	01.00.07.00.395	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 70W ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ με κεραμικό σωλήνα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MASTER CityWhite CDO - T (Δημαρχείο)	Θα είναι λαμπτήρας CDO-TT με κάλυκα E27
148	01.00.07.00.418	ΠΙΛΛΑΡ - ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ	Το υλικό έχει μπει στην προμήθεια εκ παραδρομής και δεν θα προσφερθεί τιμή για αυτό. Αντιθέτως θα τοποθετηθεί στην θέση της τιμής μια απλή παύλα (-)
212	01.00.07.00.444	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ	Το υλικό έχει μπει στην προμήθεια εκ παραδρομής, έχει μηδενική τιμή προϋπολογισμού και δεν θα προσφερθεί τιμή για αυτό. Αντιθέτως θα τοποθετηθεί στην θέση της τιμής μια απλή παύλα (-)
222	01.00.07.00.449	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟ 150W ΝΑΤΡΙΟΥ	Φωτιστικό το οποίο φωτίζει στο κέντρο του δρόμου, κατάλληλο για ανάρτηση σε συρματόσχοινο που τοποθετείται από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία

Επισημαίνουμε ότι, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα υλικά στο σύνολο του διαγωνισμού (σύμφωνα με την Γενική συγγραφή υποχρεώσεων άρθρο 1).

Επιπροσθέτως διευκρινίζουμε ότι:

1. τα τεχνικά φυλλάδια των υλικών (σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι επιθυμούν να τα προσκομίσουν στην Υπηρεσία κατά την διαδικασία του διαγωνισμού) δεν υπάρχει απαίτηση να προσκομισθούν στην Ελληνική
 2. τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η οικονομική προσφορά θα προσκομιστούν εις απλούν
- Εφιστούμε την προσοχή στο άρθρο 1 της διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται στην Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και στην λίστα υλικών. Επιθυμητό θα ήταν στην λίστα υλικών να αναφέρεται και η έδρα του εργοστασίου – της εταιρίας κατασκευής των υλικών (ενδεικτικά αναφέρουμε πχ.Philips – Ολλανδία)

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/11/2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ.**

**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ.**