

**ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 30η Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00** συνέρχεται στο Δημορχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 17η/2008 συνεδρίαση η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-04-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Δημορχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της Δημορχιακής Επιτροπής :

- α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και
- β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης (αποχώρησε στην υπ' αριθ. 182 απόφαση) και οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά Διονύσιο και Κοσμόπουλο Βασίλειο.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Ανάθεση εργασιών συντήρησης συστήματος ψύξης – θέρμανσης στο κτίριο Τσίγκου (Τ.Υ.).**

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ' αριθ. 9303/23-4-2008 εισήγηση του Τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων & εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ :** ' 'Ανάθεση εργασιών συντήρησης συστήματος ψύξης – θέρμανσης στο κτίριο Τσίγκου (Τ.Υ) ' '

*Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην συντήρηση του συστήματος ψύξης – θέρμανσης (τύπου: RHOSS THAE 4110/4130) , για την θερινή περίοδο, του κτιρίου Τσίγκου (Τ.Υ), πρέπει να μεριμνήσει για την πραγματοποίηση των παρακάτω εργασιών συντήρησης, ήτοι:*

- α) Καθαρισμό φίλτρων νερού και αέρα.*
- β) Άδειασμα και ξέπλυμα νερού δικτύου*
- γ) Εξαέρωση δικτύου*
- δ) Έλεγχος ψυκτικού κυκλώματος (FREON, Πιέσεις)*
- ε) Έλεγχος Ηλεκτρολογικός*
- στ) Ρύθμιση βέλτιστων συνθηκών ψύξης*
- ζ) Δοκιμαστική λειτουργία στην ψύξη*
- η) Επίλυση ότι άλλου μικροπροβλήματος εντοπίζεται κατά την διαδικασία της συντήρησης.*

*Η εγκατάσταση του συστήματος έχει πραγματοποιηθεί από τον κ. Ανδριανό Χ. Γεώργιο, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Ιταλικής εταιρείας RHOOS (άρα έχει και την κατάλληλη τεχνογνωσία που απαιτείται), για την παραπάνω αντλία θερμότητας, στο νομό Μεσσηνίας, και διαθέτει το διεθνές πιστοποιητικό ISO 9001:2000 στο πεδίο : εγκατάσταση και τεχνικής υποστήριξη συστημάτων κλιματισμού από το TUV AYSRTIA.*

**Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα:**

*Την ανάθεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης στον κ. Ανδριανό Χ. Γεώργιο , Πλάτωνος 30, Τ.Κ. 24100 τηλ: 27210-23124 με Α.Φ.Μ.:046562524 με τιμές μονάδος σύμφωνα με την συνημμένη προσφορά της των 1.500,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).*

*Σας ενημερώνουμε ότι το κόστος της περσινής συντήρησης για την θερινή περίοδο ανήλθε στο ποσό των 1.500,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).*

*Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7332.03 του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2008.*

*Ο Εισηγητής  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.*

*Ο Τμηματάρχης  
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ*

*Ο Διευθυντής  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ»*

Η Δημορχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29/3-4-2007 εγκύκλιο "περί παροχής υπηρεσιών" του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**I. Εγκρίνει τη δαπάνη που απαιτείται για την υπηρεσία συντήρησης συστήματος ψύξης – θέρμανσης στο κτίριο Τσίγκου (Τ.Υ.), εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στον κ. Ανδριανό Χ. Γεώργιο αντί του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) προσαυξανόμενου με το νόμιμο Φ.Π.Α, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων & εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.**

**II. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.03 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2008.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Παναγιώτης Ε. Νίκας

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Γιαννακούλας Γρηγόριος
2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
3. Καμβυσιδης Ιωάννης
4. Κουδούνης Αργύριος
5. Πολίτης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα 9 Μαΐου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ  
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)