

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 44/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 416/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 19η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00** συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 44/14-11-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα ο οποίος έχει μεταβεί στην Τρίπολη για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων αυτής και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας, με την ιδιότητα του μέλους, τον απουσιάζοντα κ. Πρόεδρο.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Ανάθεση εργασιών συντήρησης συστήματος ψύξης – θέρμανσης στο κτίριο Τσίγκου (Τ.Υ.).

Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 26439/14-11-2007 εισήγηση του Τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : "Ανάθεση εργασιών συντήρησης συστήματος ψύξης – θέρμανσης στο κτίριο Τσίγκου (Τ.Υ) "

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην συντήρηση του συστήματος ψύξης – θέρμανσης (τύπου: RHOSS THAE 4110/4130) , για την χειμερινή περίοδο, του κτιρίου Τσίγκου (Τ.Υ), πρέπει να μεριμνήσει για την πραγματοποίηση των παρακάτω εργασιών συντήρησης, ήτοι:

- α) Καθαρισμό φίλτρων νερού και αέρα.*
- β) Άδειασμα και ξέπλυμα νερού δικτύου*
- γ) Εξαέρωση δικτύου*
- δ) Έλεγχος ψυκτικού κυκλώματος (FREON, Πιέσεις)*
- ε) Έλεγχος Ηλεκτρολογικός*
- στ) Ρύθμιση βέλτιστων συνθηκών ψύξης*
- ζ) Δοκιμαστική λειτουργία στην ψύξη*
- η) Επίλυση ότι άλλου μικροπροβλήματος εντοπίζεται κατά την διαδικασία της συντήρησης.*

Η εγκατάσταση του συστήματος έχει πραγματοποιηθεί από τον κ. Ανδριανό Χ. Γεώργιο, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Ιταλικής εταιρείας RHOOS (άρα έχει και την κατάλληλη τεχνογνωσία που απαιτείται), για την παραπάνω αντλία θερμότητας, στο νομό Μεσσηνίας, και διαθέτει το διεθνές πιστοποιητικό ISO 9001:2000 στο πεδίο : εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων κλιματισμού από το TUV AYSRTIA.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα:

Την ανάθεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης στον κ. Ανδριανό Χ. Γεώργιο , Πλάτωνος 30, Τ.Κ. 24100 τηλ: 27210-23124 με Α.Φ.Μ.:046562524 με τιμές μονάδος σύμφωνα με την συνημμένη προσφορά της των 1.500,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΝΟΣ**

**Ο Εισηγητής
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.**

**Ο Τμηματάρχης
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Ο Διευθυντής
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

Η Δημορχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και τις

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29/3-4-2007 εγκύκλιο "περί παροχής υπηρεσιών" του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

I. Εγκρίνει τη δαπάνη που απαιτείται για την υπηρεσία συντήρησης συστήματος ψύξης – θέρμανσης στο κτίριο Τσίγκου (Τ.Υ.), εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στον κ. Ανδριανό Χ. Γεώργιο αντί του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) προσαυξανόμενου με το νόμιμο Φ.Π.Α, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

II. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.03 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2007.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Κοσμόπουλος Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καμβουσίδης Ιωάννης
2. Κουδούνης Αργύριος
3. Κουρκουτάς Γεώργιος
4. Λαγανάκος Γεώργιος
5. Πολίτης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 27 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)