ΟΤ 1183

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ - ΠΛΑΘΗΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΣ ΧΩΡΟΥ
ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ UPS 3,5KW - 90min

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΛΙΚΑ - ΕΝΙΧΟΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΑΝΤΡΑ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
- ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 200W

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 90min

- EXIT — Φωτιστικο Ασφαλειας EXIT
- Φωτιστικο Ασφαλειας Σημανση οδευσης διαφυγης
- Φωτιστικο Ασφαλειας Σημανση οδευσης διαφυγης
- Φ.Α. — Φωτιστικο Ασφαλειας

Υπομνημα

P/6	Φορητός πυροσβεστήρας	ξηράς κόνεως 6Kg
CO2 6	Φορητός πυροσβεστήρας	διοξ. ανθρακα 6Kg
Π.Φ.	Πυροσβεστική φωλια απλου (Δεν απαιτειται απο τον κανονισμο)	υδροδοτικου δικτύου
Π.Φ.Μ.	Πυροσβεστική φωλια μονιμου Τροφοδοτουμενη απο το δικτυο υδρευσης (Δεν απαιτειται απο τον κανονισμο)	υδροδοτικου δικτύου

Μεταλλικος αγκιος ταφης για πανω απο τα αλογα της περιοδος για αναμνηστη προβολη

Περισβεστικο φιαλι μονιμου τυπου πιατακο

ΚΥΛΙΚΕΙΟ Εσω.=21,77μ2
ΗΚ Εσ=28,14μ2
ΑΠΟΘΗΚΗ Εσω.=7,60μ2
W.C. 01 Εσω.=34,54 μ2
W.C. 02 Εσω.=28,31μ2
ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ Εσω.=52,70 μ2
W.C. 03 Εσω.=18,98μ2
W.C. Αμεα.ΑΤΟΜ Εσω.=6,86μ2
W.C. Αμεα.ΑΝΔ Εσω.=5,13μ2
Χώρος Μηχανοστασίου

ΠΡΑΣΙΑ 4 μ.

οδός ανώνυμη

PANAGIOTIS NASOPOULOS
Digitally signed by PANAGIOTIS NASOPOULOS
Date: 2021.03.02 19:51:51 +02'00'

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΡΓΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΣΗ
Ο.Τ. 1183 του Ρ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Σπυρόπουλος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός
Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

ΘΕΜΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΠ.1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 100

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30 ΟΚΤ 2020
Ο ΔΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ